

Lähettilä: Laulajainen Josi <Josi.Laulajainen@vantaanenergia.fi>  
Lähetetty: perjantai 30. huhtikuuta 2021 15.05  
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa; Mannisto Pekka (ELY); ymparistotarkastajat@vanta.fi; helsinki.kirjaamo@hel.fi; kirjaamo@vanta.fi  
Kopio: Patomeri Kalle; Ikaheimo Laura; Laine Hannu; Anttila Mikko; Jarvinen Jari  
Aihe: Ilmoitus, Vantaan Energia/ Jätevoimala, Ympäristöluvan päästörajan ylityksiä 29.4.2021, Jätelinja 2

Luokat: Tiina; Ympäristö

Hyvä Vastaanottaja,

Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalla tapahtui torstaina 29.4.2021 ympäristöluvan (*Dnro UUS-2009-Y-207-111*) mukaisen päästöraja-arvon ylityksiä seuraavasti:

1.

Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 2 29.4.2021 klo 18:00-18:30 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO<sub>2</sub> ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 286,00 mg/Nm<sup>3</sup> jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

2.

Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 2 29.4.2021 klo 22:00-22:30 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO<sub>2</sub> ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 350,42 mg/Nm<sup>3</sup> jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

3.

Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 2 29.4.2021 klo 22:30-23:00 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO<sub>2</sub> ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 251,86 mg/Nm<sup>3</sup> jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

Ylityksien syynä oli polttoaineen korkea rikkipitoisuus.

Lisätietoja asiasta antavat  
Mikko Anttila puh. 050-599 5622 ja  
Josi Laulajainen puh. 050-599 8491

T:Josi Laulajainen

-----  
Josi Laulajainen  
Käyttöpäällikkö  
VANTAAN ENERGIA OY  
Pitkäsuontie 10  
01200 Vantaa  
Puhelin 050-5998491  
[josi.laulajainen@vantaanenergia.fi](mailto:josi.laulajainen@vantaanenergia.fi)  
[www.vantaanenergia.fi](http://www.vantaanenergia.fi)