

Lähettäjä: Laulajainen Josi <Josi.Laulajainen@vantaanenergia.fi>
Lähetetty: maanantai 31. toukokuuta 2021 11.03
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa; Mannisto Pekka (ELY); ymparistotarkastajat@vantaa.fi; helsinki.kirjaamo@hel.fi; kirjaamo@vantaa.fi; hanna.manninen@hsy.fi
Kopio: Patomeri Kalle; Ikäheimo Laura; Laine Hannu; Anttila Mikko; Järvinen Jari
Aihe: Ilmoitus, Vantaan Energia/ Jätevoimala, Ympäristöluvan päästörajan ylitys 29.5.2021, Jätelinja 2

Luokat: Ossi

Hyvä Vastaanottaja,

Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalla tapahtui lauantaina 29.5.2021 ympäristöluvan (*Dnro UUS-2009-Y-207-111*) mukaisen päästörajan ylityksiä seuraavasti:

Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 2 29.5.2021 klo 7:30-8:00 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO₂ ja ylitys tapahtui puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 262,68 mg/Nm³ jätteenpoltoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

Ylityksien syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja klooripitoisuus..

Lisätietoja asiasta antavat
Mikko Anttila puh. 050-599 5622 ja
Josi Laulajainen puh. 050-599 8491

T:Josi Laulajainen

Josi Laulajainen
Käyttöpäällikkö
VANTAAN ENERGIA OY
Pitkäsuontie 10
01200 Vantaa
Puhelin 050-5998491
josi.laulajainen@vantaanenergia.fi
www.vantaanenergia.fi